



УТВЪРДИЛ:

ИНЖ. МИЛЕНА НИКОЛОВА
ДИРЕКТОР НА РИОСВ – МОНТАНА

ДОКЛАД

за извършена планова проверка на 9 май 2023 г., град Видин по изпълнение на условия в Комплексно разрешително (КР) № 56-Н1/2005 г., издадено на „Видахим“ АД, гр. Видин, за ТЕЦ „Видахим“, гр. Видин.

(съгласно чл. 154а, ал. 8 от Закона за опазване на околната среда)

Обект: Инсталация, която попада в обхвата на точка 1.1 от приложение № 4 към ЗООС - Горивна инсталация с номинална топлинна мощност 157 MW за производство на топлинна енергия (ПГ №1, 2 и 3) и Инсталация, която попада в обхвата на точка 4.2а от приложение № 4 към ЗООС - Електролизерна станция за производство на водород. Притежателят на разрешително не може да експлоатира едновременно повече от един парогенератор, т. е. сумарната топлинна мощност на инсталацията не може да превишава 157 MW.

Стопанисван от: „ВИДАХИМ“ АД, гр. Видин 3700, ул. ”Южна промишлена зона”

Цел на проверката: Проверка за осъществяване на текущ контрол относно спазване изискванията на условията на комплексното разрешително № 56-Н1/2005 г., издадено на „Видахим“ АД, гр. Видин за експлоатацията на ТЕЦ „Видахим“, гр. Видин, извършена на 9 май 2023 г.

Основание на проверката: Проверката е по чл. 155 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) във връзка с контрол по изпълнението на условията в комплексното разрешително, в съответствие с чл. 120, ал. 5 от ЗООС, чл. 19 от Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни и в изпълнение на Заповед № РД-61/06.04.2023 г. на Директора на РИОСВ – Монтана и утвърдения от МОСВ План за контролната дейност на инспекцията през 2023 г.

Изготвени са 5 бр. чек листове с отразени констатации от проверката на условия от комплексното разрешително и е съставен Констативен протокол (КП) № КР-6/09.05.2023 г.

1. Обхват на проверката и инсталации и съоръжения/дейности в обекта, които са проверени: Извършена е проверка за съответните инсталации и съоръжения, проверка на писмени документи: протоколи от мониторинг и водената документация по инструкциите, изисквани с КР. При проверката се констатира следното изпълнение/неизпълнение на условията в КР № 56-Н1/2005 г.

- Условия, обхванати от проверката:

Условие № 2. Инсталации, обхванати от това Комплексно разрешително:



3400 гр. Монтана, ул. ”Юлиус Ирасек” №4, ПК 55

Тел. (+35996) 300 960, Факс: (+35996) 300 961,
e-mail:riosv@riosv-montana.com

Инсталации, които попадат в обхвата на Приложение № 4 на ЗООС: Горивна инсталация с номинална топлинна мощност 157 MW за производство на топлинна енергия (ПГ №№ 1, 2 и 3) и Електролизерна станция за производство на водород.

Инсталации, които не попадат в обхвата на Приложение 4 на ЗООС: Топлопреносна и електроразпределителна мрежа на територията на площадката; Инсталация за производство на електроенергия – “Турбинен цех”: ТГ №1 (ПТ-25-90/10М) – 25 MW; ТГ №2 (ПТ-25-90/10М) – 25 MW.

Условие № 3. Обхват.

Условие № 4. Капацитет на инсталациите

Условие № 5. Управление на околната среда

Условие № 7. Уведомяване

Условие № 8. Използване на ресурси

Условие № 9. Емисии в атмосферата

Условие № 10. Емисии в отпадъчните води

Условие № 11. Управление на отпадъците

Условие № 12. Шум

Условие № 13. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване

Условие № 14. Предотвратяване и действия при аварии

Условие № 16. Прекратяване на работата на инсталациите или на части от тях

2. Констатации от проверката

Условия №№ 2, 3 и 16: Обектът е с План за временно прекратяване на дейността. На площадката няма работещи инсталации и съоръжения.

Дружеството е извършило в срок докладване в Европейския регистър за изпускане и пренос на замърсители (ЕРИПЗ) за 2022 г.

В РИОСВ – Монтана е представен Годишен доклад за изпълнение на дейностите през 2022 г., за които е предоставено Комплексно разрешително № 56-Н1/2005 г.

Условие № 4: Горивна инсталация с номинална топлинна мощност 157 MW за производство на топлинна енергия: ПГ №1 (ТП-47 Е 220-100Ж) – 157 MW; ПГ №2 (ТП-47 Е 220-100Ж) – 157 MW; ПГ №3 (ТП-47 Е 220-100Ж) – 157 MW и Електролизерна станция за производство на водород *са консервирани*, както и Инсталация за производство на електроенергия – “Турбинен цех”: ТГ №1 (ПТ-25-90/10М) – 25 MW; ТГ №2 (ПТ-25-90/10М) – 25 MW. Прекъснато електро и водозахранването на площадката.

Условие № 5: Персоналът на площадката е 14 човека, ангажирани с техническата поддръжка. Съставени са актуални списъци с персонала, извършващ конкретни дейности по изпълнение на условията в разрешителното. За охраната на обекта е ангажирана външна фирма.

Условие № 8: През 2022 г. не е осъществявана производствена дейност и в тази връзка не е използвана подземна и/или повърхностна вода за производствени нужди – прекъснато е ел. захранването на всички помпи, като в ГДОС е докладвано 0м³/MWh използвано количество за производство на единица продукт от повърхностни и подземни води. Извършени са през 2022 г. две проверки на водопроводната мрежа, не са установени видими несъответствия, като резултатите от проверката са отразени в протоколи от 26 април и 7 октомври 2022 г. Докладвано е и в ГДОС за 2022 г.

През 2022 г. не са употребявани суровини, спомагателни материали и горива. Извършван е ежемесечен оглед на резервоари, тръбопроводи и обваловки, като не са установени течове на тръбната преносна мрежа за течни спомагателни материали и горива. Измерени са двукратно дебелините на резервоарите (над 7мм), главен паропровод, БРОУ 110/10 и РУх10/6 и е



3400 гр. Монтана, ул. “Юлиус Ирасек” №4, ПК 55

Тел. (+35996) 300 960, Факс: (+35996) 300 961,
e-mail: riosv@riosv-montana.com

констатирано, че същите са в допустими норми. Съставени са два протокола от измерванията и са докладвани в ГДОС за 2022 г. Извършени са две проверки за установяване на течове от резервоари и обваловки. Резервоарите и обваловките на цистерните за NaOH и H₂SO₄ са в добро техническо състояние, без нарушение на целостта им.

Условие № 9. Същото е неприложимо, тъй като не се осъществява производствена дейност и в тази връзка не би могло да се извършват собствени непрекъснати измервания (СНИ) на емисии в атмосферата.

Условие № 10: През 2022 г., тъй като не е извършвана производствена дейност, не са формирани отпадъчни води (смесен поток и смивни води) и не са зауствани в р. Дунав. В тази връзка не е извършван мониторинг. В ГДОС за 2022 г. са докладвани нулеви емисии.

Условие № 11: Въпреки, че операторът не осъществява производствена дейност, същият документира дейностите по управление на отпадъците чрез НИСО ежемесечно и обобщаващо годишно. В ГДОС са посочени нулеви количества за образувани и предавани отпадъци за транспортиране, оползотворяване и обезвреждане, като в доклада за ЕРИПЗ е декларирал същото.

Условие № 12. Същото е неприложимо, тъй като не се осъществява производствена дейност и в тази връзка не би могло да извършва измерване за емитиране на шум в околната среда.

Условие № 13: През 2022 г. не е извършван собствен мониторинг на подземни води, тъй като не се осъществява водоземане. Същото е докладвано в ГДОС за 2022 г.

Условие № 16: През 2016 г. временно е прекратена работата на ТЕЦ към „Видахим“ АД. Във връзка с Условие 16.3 е изготвен План за временно прекратяване на работата на ТЕЦ към „Видахим“ АД и е представен в РИОСВ - Монтана. След 2016 г. работата на ТЕЦ към „Видахим“ АД не е възстановявана. Изпълнението на мерките по плана са докладвани в ГДОС.

„Видахим“ АД през 2013 г. подава в ИАОС заявление за преразглеждане и актуализиране на комплексното разрешително, но процедурата е прекратена с Решение № 56-Н0-И0-А0-П/2022 г. на изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по околна среда.

3. Заключение за съответствието на обекта с изискванията на Комплексното разрешително № 56-Н1/2005 г.

Изпълняват се приложимите условия в КР № 56-Н1/2005 г. предвид това, че не се осъществява производствена дейност на обекта от 2016 г.

4. **Дадени предписания:** няма

5. **Дейности за последващ контрол:** не са необходими



3400 гр. Монтана, ул. "Юлиус Ирасек" №4, ПК 55

Тел. (+35996) 300 960, Факс: (+35996) 300 961,
e-mail: riosv@riosv-montana.com