



УТВЪРДИЛ:

ИНЖ. МИЛЕНА НИКОЛОВА  
ДИРЕКТОР НА РИОСВ – МОНТАНА

### ДОКЛАД

за извършена планова проверка на 9 май 2023 г. в град Видин по изпълнение на условия в Комплексно разрешително (КР) № 392-Н0/2010 г., издадено на „Видахим“ АД, гр. Видин, за експлоатацията на „Депо за неопасни отпадъци – сгуроотвал“ към ТЕЦ „Видахим“, гр. Видин.

(съгласно чл. 154а, ал. 8 от Закона за опазване на околната среда)

**Обект:** Инсталация, която попада в обхвата на точка 5.4 от приложение № 4 към ЗООС - Депо за неопасни отпадъци - сгуроотвал на ТЕЦ към „Видахим“ АД, включващо: Клетка/секция № 1 – запълнена; Клетка/секция № 2 – запълнена; Клетка/секция № 3 - в експлоатация до 31.12.2014 г.

**Стопанисван от:** „ВИДАХИМ“ АД, гр. Видин 3700, ул. „Южна промишлена зона“

**Цел на проверката:** Проверка за осъществяване на текущ контрол относно спазване изискванията на условията на комплексното разрешително № 392-Н0/2010 г., издадено на „Видахим“ АД, гр. Видин за експлоатацията Депо за неопасни отпадъци - сгуроотвал на ТЕЦ „Видахим“, гр. Видин, извършена на 9 май 2023 г.

**Основание на проверката:** Проверката е по чл. 155 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) във връзка с контрол по изпълнението на условията в комплексното разрешително, в съответствие с чл. 120, ал. 5 от закона и чл. 19 от Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни и в изпълнение на Заповед № РД-60/06.04.2023 г. на директора на РИОСВ – Монтана и утвърдения от МОСВ План за контролната дейност на инспекцията през 2023 г.

Изготвени са 5 бр. чек листове с отразени констатации от проверката на условия от комплексното разрешително и е съставен Констативен протокол (КП) № КР-7/09.05.2023 г.

**1. Обхват на проверката и инсталации и съоръжения/дейности в обекта, които са проверени:** Извършена е проверка на съответните инсталации и съоръжения, проверка на писмени документи: протоколи от мониторинг и водената документация по инструкциите, изисквани с КР. При проверката се констатира следното изпълнение/неизпълнение на условията в КР № 392-Н0/2010 г.

- Условия, обхванати от проверката:

**Условие № 2.** Инсталации, обхванати от това разрешително.

Инсталации, които попадат в обхвата на Приложение 4 на ЗООС.



3400 гр. Монтана, ул. „Юлиус Ирасек“ №4, ПК 55

Тел. (+35996) 300 960, Факс: (+35996) 300 961,  
e-mail:riosv@riosv-montana.com

„Депо за неопасни отпадъци – сгуроотвал“ на ТЕЦ към „Видахим“ АД, включващо: Клетка/секция № 1 – запълнена; Клетка/секция № 2 – запълнена; Клетка/секция № 3 - в експлоатация до 31.12.2014 г.

**Условие № 3.** Обхват.

**Условие № 4.** Капацитет на инсталациите

**Условие № 5.** Управление на околната среда

**Условие № 7.** Уведомяване

**Условие № 8.** Използване на ресурси

**Условие № 9.** Емисии в атмосферата

**Условие № 10.** Емисии в отпадъчните води

**Условие № 11.** Управление на отпадъците

**Условие № 12.** Шум

**Условие № 13.** Опазване на почвата и подземните води от замърсяване

**Условие № 14.** Предотвратяване и действия при аварии

**Условие № 16.** Прекратяване на работата на инсталациите или на части от тях

## 2. Констатации от проверката

**Условия №№ 2, 3 и 16:** Обектът е с План за временно прекратяване на дейността. На площадката няма работещи инсталации и съоръжения.

Дружеството е извършило в срок докладване в Европейския регистър за изпускане и пренос на замърсители (ЕРИПЗ) за 2022 г.

В РИОСВ – Монтана е представен Годишен доклад за изпълнение на дейностите през 2022г., за които е предоставено Комплексно разрешително № 392-Н0/2010 г.

**Условия № 4 и 5:** В клетка/секция № 3на депо за неопасни отпадъци – сгуроотвал не е депонирана сгуропепелна смес след 2016 г., тъй като се прилага Плана за временно прекратяване на ТЕЦ към „Видахим“ АД и работата му не е възстановявана. На площадката на ТЕЦ-а е прекъснато електро- и водозахранването. На площадката на депото няма персонал. При визуалния оглед на депото е установено, че дигите са с ненарушена цялост, повърхността на сгуропепелната площ е суха и самозалесена с тревиста, храстовидна и дървесна растителност на около 2/3 от терена. Преливникът е тампониран с цел недопускане попадане на атмосферни води от тялото на депото в река Дунав. Докладвано е в ГДОС за 2022 г.

**Условия № 8 и 9.** На площадката не се използва вода за производствени нужди и тъй като 2/3 от площта на клетка/секция № 3 е обраснала с тревиста и храстовидна растителност, няма източник на неорганизираните емисии..

**Условие № 10:** През 2022 г. и до момента на проверката, тъй като не е извършвана производствена дейност, то не са формирани отпадъчни води (смесен поток и смивни води) и не са зауствани в р. Дунав. В тази връзка не е извършван мониторинг. В ГДОС за 2022 г. са докладвани нулеви емисии.

**Условие № 11:** Въпреки, че операторът не осъществява производствена дейност, същият документира дейностите по управление на отпадъците чрез НИСО ежемесечно и обобщаващо годишно. В ГДОС са посочени нулеви количества за образуване и предаване отпадъци за транспортиране, оползотворяване и обезвреждане, като в доклада за ЕРИПЗ е декларирал същото. Осъществен е през 2022 г. мониторинг на състоянието на депото за неопасни отпадъци - сгуротвал по отношение структура и състав на отпадъчното тяло; поведение на повърхността на тялото и стабилитет на дигите, което е документирано в протокол. Изпълняват се дейностите по техническа рекултивация на трета клетка по реда на актуализиран план за закриване на депото за неопасни отпадъци – сгуроотвал, който операторът е представил в РИОСВ - Монтана.



3400 гр. Монтана, ул. "Юлиус Ирасек" №4, ПК 55

Тел. (+35996) 300 960, Факс: (+35996) 300 961,  
e-mail: riosv@riosv-montana.com

**Условие № 12.** Същото е неприложимо, тъй като не се осъществява производствена дейност и в тази връзка не би могло да извършва измерване за емитиране на шум в околната среда .

**Условие № 13:** През 2022 г. не е извършван собствен мониторинг на подземни води, тъй като не осъществява водовземане. Същото е докладвано в ГДОС за 2022 г.

**Условие № 16:** През 2016 г. временно е прекратена работата на ТЕЦ към „Видахим“ АД и в тази връзка е преустановена експлоатацията на „Депо за неопасни отпадъци - сгуроотвал“. Прилага се представения в РИОСВ - Монтана актуализиран План за закриване на депото.

**3. Заключение за съответствието на обекта с изискванията на Комплексното разрешително № 392-Н0/2010 г.**

Изпълняват се приложимите условия в КР№ 392-Н0/2010 г. предвид това, че не се осъществява производствена дейност на обекта от 2016 г. Изготвеният от оператора ГДОС за изпълнение на дейностите през 2022 г., за които е представено комплексното разрешително, окомплектован със становище на РИОСВ- Монтана е предоставен в ИАОС.

**4. Дадени предписания:** няма

**5. Дейности за последващ контрол:** не са необходими



3400 гр. Монтана, ул. "Юлиус Ирасек" №4, ПК 55

Тел. (+35996) 300 960, Факс: (+35996) 300 961,  
e-mail: riosv@riosv-montana.com