



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – Монтана

ОДОБРЯВАМ: ... /П/ ...

ИНЖ. ЛЮБОМИР ИВАНОВ

ДОКЛАД

За извършена планова проверка на 08 април 2026 г., във връзка с изпълнение на условия в Комплексно разрешително (КР) № 590-Н0/2020 г., издадено на „БУЛГАРТРАНСГАЗ“ ЕАД, гр. София, за експлоатация Компресорна станция „Расово“, с. Расово, общ. Медковец, обл. Монтана

(съгласно чл. 154а, ал. 8 от Закона за опазване на околната среда)

Обект: Компресорна станция „Расово“, с. Расово, общ. Медковец, обл. Монтана - инсталация, която попада в обхвата на точка 1.1 - Горивни инсталации с номинална топлинна мощност, превишаваща 50 MW от Приложение № 4 към ЗООС

Стопанисван от: „БУЛГАРТРАНСГАЗ“ ЕАД, гр. София, 1336, гр. София, ж.к. „Люлин“ 2, бул. „Панчо Владигеров“ № 66, ПК 3

Цел на проверката: осъществяване на текущ контрол относно спазване изискванията на условията на Комплексното разрешително (КР) № 590-Н0/2020г., издадено на „БУЛГАРТРАНСГАЗ“ ЕАД, гр. София за експлоатацията на - Горивна инсталация с номинална топлинна мощност 108.45 MW в землището на село Расово, общ. Медковец, обл. Монтана, както и произтичащите от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), специализираните закони и подзаконови нормативни актове към тях, задължения на притежателя му.

Основание на проверката: чл. 120, ал. 5 от ЗООС, във връзка с контрол по изпълнението на условията в комплексното разрешително и в изпълнение на Заповед № РД-100/18.03.2026 г. на Директора на РИОСВ – Монтана, и утвърдения от МОСВ План за контролната дейност на инспекцията през 2026 г.

Обхват на проверката и инсталации и съоръжения/дейности в обекта, които са проверени: Извършена е проверка за съответните инсталации и съоръжения, проверка на писмени документи: протоколи от мониторинг и водената документация по инструкциите, изисквани с КР и проверка за достоверността на информацията в ГДОС за 2025 г.

- Условия, обхванати от проверката:
 - **Условие № 2.** Инсталации, обхванати от КР № 590-Н0/2020 г.:
 - Инсталации, които попадат в обхвата на точка 1.1 на Приложение 4 на ЗООС:
 - ✚ Горивна инсталация с номинална топлинна мощност 108.45 MW.
 - **Условие № 4.** Капацитет на инсталациите;
 - **Условие № 5.** Управление на околната среда;
 - **Условие № 7.** Уведомяване;
 - **Условие № 8.** Използване на ресурси;
 - **Условие № 9.** Емисии в атмосферата;
 - **Условие № 10.** Емисии в отпадъчните води;

- **Условие № 11.** Управление на отпадъците;
- **Условие № 12.** Шум;
- **Условие № 13.** Опазване на почвата и подземните води от замърсяване;
- **Условие № 14.** Предотвратяване и действия при аварии;
- **Условие № 15.** Преходни режими на работа (пускане, спиране, внезапни спирания и други);
- **Условие № 16.** Прекратяване на работата на инсталациите или на части от тях.

1. Констатации от проверката

„БУЛГАРТРАНСГАЗ“ ЕАД, гр. София в изпълнение на разпоредбата на чл. 20, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни (Наредбата) и в нормативно определения срок представи в РИОСВ – Монтана Годишен доклад по околна среда (ГДОС) за изпълнение на дейностите през 2025 г., за които е предоставено Комплексно разрешително (КР) № 590-Н0/2020 г. за експлоатацията на Компресорна станция „Расово“ (КС „Расово“). Регистриран е в деловодната система на РИОСВ – Монтана с вх. № 26-00-165/18.03.2026 г.

С писмо вх. № 26-00-34-1/09.02.2026 г. е регистрирано в деловодната система на РИОСВ – Монтана докладването на емисиите от замърсители за 2025 г., попадащи в обхвата на Регламент 166/2006 за създаването на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсители (ЕРИПЗ) в информационната система на ИАОС – София, което е отразено и в подадения ГДОС за 2025 г. След преглед на докладваните данни по ЕРИПЗ, РИОСВ – Монтана е потвърдила докладването в информационната система.

Представеният ГДОС съответства по форма и съдържание на утвърдения със Заповед на министъра на ОСВ образец на годишен доклад. При проверката на качеството и достоверността на информацията от страна на експертите по компоненти и фактори на околната среда в РИОСВ – Монтана не са установени неточности и пропуски в докладваната в Годишния доклад информация.

В изпълнение на чл. 20, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни (Наредбата) ГДОС е изпратен на Басейнова дирекция „Дунавски район“ – Плевен (БДДР – Плевен) за съгласуване с писмо изх. № 32-00-15/30.03.2026 г. на РИОСВ – Монтана. БДДР – Плевен съгласува доклада с писмо изх. № КД-07-2023-2/07.04.2026 г. (вх. № 32-00-15-1/07.04.2026 г. на РИОСВ – Монтана).

При извършената през месец април 2026 г. проверка на Компресорна станция „Расово“ от екип експерти на РИОСВ – Монтана за достоверността на представената от оператора информация в ГДОС за 2025 г. и изпълнение на условията в КР № 590-Н0/2020 г. е констатирано съответствие с докладването, което е описано в Констативен протокол (КП) от проверката – КП № КР-03/08.04.2026 г. на РИОСВ – Монтана. При извършения обход и визуален оглед е констатирано, че инсталациите на територията на площадката в землището на с. Расово, посочени в Условие № 2 на КР, работят в оптимален режим. През отчетния период за 2025 г. няма констатирани и регистрирани аномални режими на работа, както и регистрирани аварийни ситуации, документирано във водената документация представена по време на проверката, същото е докладвано и в ГДОС. Няма постъпили оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталацията.

Произведената топлоенергия се отчита ежемесечно в дневник за документиране. Като част от ГДОС за 2025 г. е докладвано годишното производство на инсталацията, изчислено по методиката, разработена в инструкцията по Условие 4.2.1. за измерване/изчисляване на годишното производство за инсталацията.

По време на проверката са представени всички инструкции за експлоатация и поддръжка, изискващи се в Условие 5.

Прилагат се разпоредбите, свързани с Управление на документи и Оперативно управление и Аварийен план на КС Расово. Съгласно програмата за обучение на отговорните лица, които прилагат „Система за управление на околната среда“ през 2025 г. и 2026 г. са проведени обучения на инженерно-техническите ръководители и отговорния персонал. На достъпно място на работната площадка на КС Расово е поставена актуална информация за отговорните лица, включваща – списък с имена, длъжност, адрес и телефон за контакт.

Планът за собствен мониторинг, изготвен съобразно условията в комплексното разрешително и съгласуван с РИОСВ – Монтана и БДДР – Плевен се прилага.

На площадката е налична изготвената Собствена оценка за случаите на непосредствена заплаха за екологични щети и случаи на причинени екологични щети от дейността на КС Расово. През отчетения период и до момента на проверката няма установени аварийни или други замърсявания на повърхностни или подземни води, както и няма установени нарушени норми на изпускане на замърсяващи вещества в околната среда.

По Условие 7.7., във връзка с Условие 7.3., няма планирана промяна в работата на инсталацията по Условие 2.

Съгласно Условие 8.1.1. използването на вода за производствени и питейно-битови нужди е на основание сключен договор с „Водоснабдяване и канализация – Монтана“ ООД. Инструкциите по Условия 8.1.3., 8.1.4., 8.1.5.1. и 8.1.5.2. се прилагат, като резултатите от тяхното изпълнение се документират в дневници съгласно изискванията на Условия 8.1.5.3. и 8.1.5.4. По Условия 8.1.6.1. и 8.1.6.2. в ГДОС за 2025 е докладвано, че изчислената годишна норма на ефективност при употребата на вода за единица продукт за 2025 г. не е превишена и няма установено несъответствие.

Годишната консумация на електроенергия за производствени нужди за инсталацията се отчита чрез измервателни устройства по реда на инструкция, осигуряваща измерване/изчисляване и документиране на изразходваните количества електроенергия за производствени нужди, при отчитане на стойността на годишната норма за ефективност при употребата на електроенергия за инсталацията. Инструкциите за експлоатация и поддръжка на трите броя ГТКА, основни консуматори на електроенергия и за оценка на съответствието на изразходваните количества електроенергия с определените такива в Условие 8.2.1.1. се прилагат, като през отчетната година 2025 г. няма установено несъответствие.

Прилага се инструкцията по Условие 8.3.2.1., осигуряваща измерване/изчисляване и документиране на годишната консумация на горива и стойностите на годишните норми за ефективност при употребата на горива, описани в Условие 8.3.1.1. Прилага се инструкция за оценка на съответствието на стойностите на годишните норми за ефективност на използваните горива (природен газ) за инсталацията, включващи установяване на причините за несъответствия и предприемане на коригиращи действия. Като част от ГДОС 2025 г. е докладвано съответствието. Всички записи за използваните количества природен газ за календарната 2025 г. са отразени в дневник, с приложени протоколи.

От последната проверка на 15.05.2025 г. няма промяна в използваните химични вещества и смеси, в тази връзка не е необходимо актуализиране на оценката на безопасността на съхранение на опасни химични вещества и смеси (ОХВС) във връзка с изискванията на Наредба за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси. По време на проверката Операторът е предоставил справка/инвентаризационен списък на използваните химични вещества и смеси за 2025 г.

Наличните на площадката химични вещества и смеси (ХВС) са опаковани, етикетирани, съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 CLP, придружени с информационни листове за безопасност (ИЛБ). Условие 8.3.4.1.1. се изпълнява, ИЛБ са изготвени и отговарят на изискванията на Приложение II на Регламент (ЕО) 1907/2006 (REACH) и Регламент 2015/830. Съхранението им съгласно Условие 8.3.4.1.2 се извършва в обособен склад с ограничен достъп, без връзка с канализацията и с естествена вентилация (Условие 8.3.4.2.), при спазване условията за съхранение, посочени в ИЛБ и Наредбата за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси. Съгласно Условие 8.3.5.1. се извършват ежемесечни проверки на съответствието на съоръженията и площадките за съхранение на химични вещества и смеси с изискванията на нормативната уредба за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества, включително на установените причини за несъответствие и предприетите коригиращи действия. Резултатите от извършените 12 броя проверки за 2025 г. са документирани в дневник, представен при проверката. Инструкциите за безопасно съхранение на ОХВС, осъществяване на собствен контрол по изпълнение правилата за безопасно съхранение на опасни химични вещества и смеси, за определяне на лица, отговорни за съхранението на опасните химични вещества и смеси и лица, имащи достъп до складовете за съхранение и за обучение на лицата, отговорни за съхранението на опасни химични вещества и

смеси, относно мерките за контрол на рисковете, свързани със съхранението им се изпълняват и спазват.

За отчетния период и през началото на 2026 г. до момента на проверката при проверките няма констатиран несъответствия (разливи) и не са предприемани коригиращи действия, за съхраняваните ОХВС.

Операторът прилага инструкцията по Условие 9.2.3. за извършване на периодична оценка на съответствието на измерените стойности на контролираните параметри с определените в разрешителното емисионни норми, като несъответствия с посочените в Таблица 9.2.2.1. – продължение норми за допустими емисии не са установени. Инструкциите по Условия 9.3.3. и 9.4.3. за периодична оценка на спазването на мерките за предотвратяването и ограничаването на неорганизираните емисии и интензивно миришещи вещества не са прилагани, предвид отсъствието на наличие на такива емисии и вещества при периодично извършваните от оператора проверки. В изпълнение на Условие 9.6.1.2., собствените периодични измервания (СПИ) на емисиите на вредни вещества в отпадъчните газове от изпускащи устройства № К1, К2, и К3, се извършват единствено от акредитирани лаборатории за изпитване, което е удостоверено с приложените към докладите с резултатите от СПИ сертификати за акредитация на лабораториите от БСА. Определените в изпълнение на Условие 9.6.1.3. годишни количества на замърсителите (kg/y) в атмосферния въздух по Допълнение № 4 на Ръководство за прилагане на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсителите (ЕРИПЗ), съгласно Условие 9.6.2.2. са документирани, съхраняват се на площадката и са докладвани в ГДОС и в информационната система на ИАОС – София.

Съгласно Условие 10.1.1. на площадката се поддържа затворен оборотен цикъл на охлаждащите води. По Условие 10.1.2. през отчетния период в ГДОС е докладвано, че не е имало аварии и/или планирани ремонтни дейности, при които да има заустване на охлаждащи води от площадката.

Съгласно Условие 10.2.1.1. битово-фекалните отпадъчни води се пречиства в ЛПСОВ. В изпълнение на Условие 10.2.1.2. се прилага инструкция за поддържане на оптимални стойности на технологичните параметри, осигуряващи оптимален работен режим на ЛПСОВ – и периодична оценка на съответствието на контролираните параметри. Води се дневник. В изпълнение на Условие 10.2.1.5.1. дружеството съхранява на площадката писмена документация – дневник по изпълнение на Условие 10.2.1.2. Резултатите от мониторинга на контролираните параметри за ЛПСОВ се документират в дневник и съхраняват на площадката (Условие 10.2.1.5.2.). По Условие 10.2.1.5.3.1. за отчетната година са извършени и документирани две технически проверки на ЛПСОВ на 30.05.2025 г. и на 28.11.2025 г. Установено е съответствие с определените оптимални стойности на контролираните параметри.

През 2025 г. предвид изискването на Условие 10.2.2.1. е проведен собствен мониторинг на отпадъчните води в ТП №1 и ТП №2. Протоколите от изпитване за ТП №2, са представени в РИОСВ – Монтана. Пробовземането и анализите са извършени от акредитирана лаборатория, като превишения на определените в КР индивидуални емисионни ограничения не са установени. Количествата на заустваните отпадъчни води за ТП №1 и ТП №2 се отразяват ежемесечно в дневник.

Прилагат се инструкциите по Условия 10.3.1.4.1., 10.3.1.4.2. и 10.3.1.4.3. за пречиствателното съоръжение маслоуловител (за дъждовни води от открит паркинг), разрешено с Условие 10.3.1.1. В изпълнение на Условия 10.3.1.5.2. и 10.3.1.5.3. резултатите от извършените през 2025 г. четири броя проверки на маслоуловителя са документирани в дневник за проверка и поддръжка на пречиствателното съоръжение и съгласно Условие 10.3.1.5.3.1. е докладвана в ГДОС. Информацията и данните по Условия 10.4.1., 10.4.2., 10.4.3. и 10.4.6. се съхраняват на площадката и са докладвани с годишния доклад за 2025 г.

Операторът документира и докладва дейностите по управление на отпадъците съгласно изискванията на Наредба 1/2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри чрез НИСО. Ежемесечно са правени записи в отчетните книги в НИСО на количествата образувани отпадъци. На територията на площадката през 2025 г. не са приемани отпадъци за третиране от други ЮЛ от България и по Регламент (ЕО) № 1013/2006 и няма налични (Условие 11.2.). При огледа на площадката на КС

„Расово“ и по данни от НИСО, се установено, че няма налични количества отпадъци, вкл. в табл. 11.3.1. на КР. Има обособени и обозначени с кода и вида на отпадъците места с трайна настилка за съхраняване на отпадъците – закрит склад с ограничен достъп и открита бетонирана площадка за неопасните отпадъци. Осигурени са съдове за съхраняването им.

В т. 4.4 и табл. 4 и 5 от приложение №1 на ГДОС 2025 г. е посочена, че през 2025 г. на площадката е образуван само отпадък с код 16 02 13* в количество 2,580 т, което превишава разрешеното годишно количество за съхраняване в КР. Годишното количество, разрешено за съхраняване т/г за отпадък с код 16 02 13*, вкл. в табл. 11.3.1 на КР е 1,000 т. Посочено е, че превишаването се дължи на бракувано старо амортизирано ИУЕЕО с този код. В НИСО е отбелязано, че отпадъкът е образуван на 15.10.2025 г., представен е протокол за бракуване на амортизирано и старо оборудване от ИУЕЕО. Същият е предаден на 15.10.2025 г. за последващо третиране на лице, притежаващо документи по чл. 35 от ЗУО въз основа на договор и придружаващи документи – приемно-предавателен документ, фактура и идентификационни документи (опасните отпадъци) – прил. 8 към чл. 12, ал. 1 от Наредба 1/2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри, съдържащи всички атрибути. Представени са екз. 1 и екз. 6 на идентификационните документи като товародател. Докладваната информация съответства на записите в предоставените по време на проверката дневници за оценка на съответствието.

По условия 11.3.8., 11.7.2. и 11.7.3. разработени инструкции се спазват, през 2025 г. са извършени 12 броя проверки. Резултатите от проверките са документирани в дневник за оценка на съответствието.

Операторът документира и докладва дейностите по управление на отпадъците чрез НИСО. Ежемесечно са правени записи в отчетните книги в НИСО на количествата образувани отпадъци, включени в усл. 11.3.1 от КР. Отбелязани са количествата образувани, предедени и ЮЛ на които са предадени и месеците през които не са образувани отпадъци, като са записани нулеви количества. Годишните отчети за 2025 г. са подписани и подадени чрез НИСО. Данните за годишните отчети за 2025 г. и отчетните книги в НИСО съответстват на посочените данни в ГДОС за 2025 г. (Условие 11.9.1).

Данните по условие 11.7 и обобщена информация по изпълнение на условията от КР са докладвани в ГДОС за 2025 г. (Условие 11.9.2 и Условие 11.9.3.).

По Условие 11.9.5. са докладвани преносите извън площадката на опасни и неопасни отпадъци, в определените в Регламент № 166/ 2006 г. относно създаването на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсители (ЕРИПЗ) случаи - Доклада за изпускането и преноса на замърсителите за 2025 г.

Прилага се инструкцията по Условие 12.2.2. за наблюдение на показателите по Условие 12.2.1. Резултатите от наблюденията по границите на производствената площадка и в мястото на въздействие не превишават граничните стойности за шум по Условие 12.1.1. и са докладвани в ГДОС в изпълнение на Условие 12.3.3. Докладвано е и за отсъствие на оплаквания и жалби за шум от дейностите на площадката през отчетната 2025 г.

Дружеството прилага разработените инструкции по условия 13.1.2, 13.1.4, 13.1.5. и 13.1.6. През 2025 г. са извършвани ежемесечни проверки за наличие на течове от тръбопроводи и оборудване, разположени на открито, при които не са установени течове. Представени са 12 броя протоколи от извършените проверки по изпълнение на инструкцията. През 2025 г. не са допуснати разливи на вредни и опасни вещества на производствената площадка, включително и в обвалованите зони. В случай на разливи на площадката е осигурено количество сорбиращи материали (пясък) в контейнери, в изпълнение на условие 13.1.3 от КР.

Съгласно условие 13.2.2. заложеният собствен мониторинг на състоянието на почвите на територията на площадката е веднъж на 10 години. Дружеството е извършило собствен мониторинг на състоянието на почвите на територията на площадката през 2021 г. по показатели, посочени в таблица 13.2.2. от КР. Следващото пробонабиране следва да бъде извършено до края на 2031 г. В изпълнение на условие 13.3.2. операторът съхранява на площадката резултатите от собствения мониторинг на почвите.

Съгласно Условие 13.1.6. се прилага инструкцията за периодична проверка и поддръжка на канализационната система за отпадъчни води на площадката. За нейното изпълнение се водят записи, като през 2025 г. са извършени два броя проверки (на 31.01.2025 г. и на 31.07.2025 г.), при които не са установени течове.

Разработените от оператора Инструкция за оценка на риска от аварии при извършване на организационни и технически промени и Инструкция за предотвратяване, контрол и/или ликвидиране на последствията при аварии се спазват. Води се и дневник за регистриране на аварийни ситуации, от който е видно че през 2025 г. няма регистрирани. В аварийния план на КС Расово са определени възможните аварийни ситуации с въздействие върху околната среда и здравето на хората – земетресение, радиоактивно замърсяване, ураганен вятър, наводнение, снегонавявания, залеждания, пожар. Веднъж годишно от персоналят на КС Расово се проиграват аварийния план, както и със схемата за оповестяване при аварии и бедствия, начина за евакуация на работниците, действията за предотвратяване или ограничаване на последствията от възникналата авария. Регламентирани са възможните начини на действие при възникнала аварийна ситуация, като се има предвид съответната защита за живота и здравето на хората и околната среда. В Аварийния план са определени пътищата за евакуация, аварийните изходи, сборният пункт, обозначени на специална схема, който са неразделна част от Плана за действие при аварии.

През 2025 г. са проведени две учебни тренировки в КС „Расово“ – „Действия на дежурния персонал при авария в помещение в КС Расово“ и „Действия на дежурния персонал при пожар в помещение в КС Расово“, които се документират с констативни протоколи, където се описва проиграната ситуация, както и действията на длъжностните лица, определени като отговорни по предотвратяване на бедствия и аварии, съгласно утвърдения Аварийен План в КС Расово.

Отговорните лица в КС Расово следят прилагането и отразяването на инструкциите касаещи: пускане и спиране на пречиствателни съоръжения; пускане/влизване в стабилен работен режим/и спиране на инсталацията; документиране на процесите по пускане и спиране на инсталацията.

От последната проверка през 2025 г. до 08.04.2026 г. операторът не е прилагал плана за мониторинг при аномални режими на инсталацията работа и не е вземал решение за прекратяване на работата на инсталацията, посочена в КР или на части от нея.

2. Заключение за съответствието на обекта с изискванията на Комплексното разрешително Изпълняват се условията в КР № 590-Н0/2020 г.

Изготвеният от оператора Годишен доклад по околна среда за 2025 г. за изпълнение на условията на Горивна инсталация с номинална топлинна мощност 108,45 MW, площадка Компресорна станция „Расово“, с. Расово, община Медковец, област Монтана, за която на оператора „БУЛГАРТРАНСГАЗ“ ЕАД, е предоставено КР № 590-Н0/2020 г. е одобрен от РИОСВ- Монтана като достоверен.

3. Дадени предписания: няма.

4. Дейности за последващ контрол: не са необходими.