



УТВЪРДИЛ:

ИНЖ. ЛЮБОМИР ИВАНОВ
ДИРЕКТОР НА РИОСВ МОНТАНА

ДОКЛАД

За извършена проверка по изпълнение на условия в Комплексно разрешително (КР) № 590-Н0/2020 г. издадено на „Булгартрансгаз“ ЕАД, гр. София, КС „Расово“, с. Расово, обл. Монтана.

На основание Заповед № РД-80/06.04.2021 г. на Директора на на РИОСВ – Монтана и в изпълнение на утвърден от МОСВ План за контролната дейност на инспекцията през 2021 г., на 20.05.2021 г. е извършена проверка на КС „Расово“, с. Расово, обл. Монтана, попадаща в обхвата на приложение № 4 на ЗООС с оператор „Булгартрансгаз“ ЕАД, гр. София. Дружеството е със седалище и адрес на управление гр. София, представлявано от Владимир Асенов Малинов – изпълнителен директор.

Цел на проверката

Проверката се извършва във връзка с осъществяване на текущ контрол по спазване изискванията на условията в Комплексно разрешително № 590-Н0/2020 г., издадено на „Булгартрансгаз“ ЕАД, гр. София, КС „Расово“, с. Расово, обл. Монтана.

1. Проверени инсталации и дейности:

Проверена е Компресорна станция „Расово“, включваща ГТКА - 3 бр. и 6 броя водогрейни котли.

Констатации от проверката:

До настоящия момент КС е работела единствено за доказване капацитет и техническа изправност. Потреблението от газопровода не налага допълнително компресиране. Поддържа се непрекъснатата готовност за въвеждане в работен режим при необходимост.

При проверката беше проверено изпълнението на следните условия:

Условие № 4. Проведените тестове за доказване на капацитет показват, че капацитетът на инсталацията, попадаща в т. 1.1 на Приложение № 4 към ЗООС не превишава заложения в КР. Представена е инструкция за измерване или изчисляване на годишното производство за инсталацията по Условие № 2.

Условие № 5. По време на проверката са представени всички, изисквани с КР инструкции за експлоатация и поддръжка. Прилагат се инструкции за мониторинг на техническите и емисионни показатели, съгласно условията в комплексното разрешително; инструкции за периодична оценка на съответствието на стойностите на емисионните и технически показатели с определените в условията на разрешителното; инструкция за установяване на причините за допуснатите несъответствия и предприемане на коригиращи действия; инструкция за периодична оценка на наличие на нови нормативни разпоредби към работата на инсталацията по Условие № 2. Водят се записи. Всички записи са документирани и представени при проверката, в съответствие с изискванията на условията в КР.



Условие № 6. Операторът е извършил регистрацията в ЕРИПЗ. Задължението за докладване в регистъра е генерирано за 2022 г за отчетната 2021 г. Представен е съгласуван с РИОСВ – Монтана и БДЦР - Плевен план за собствен мониторинг, съобразен с условията в комплексното разрешително.

Условие № 7. Представена е Собствена оценка за случаите на непосредствена заплаха за екологични щети и случаен на причинени екологични щети от дейността на КС Расово.

Условие 8.1. Водоснабдяването на площадката се осъществява от водопроводната мрежа на населеното място на база договор с „В и К” ООД, Монтана. Не се използва вода от подземни и/или повърхностни водни обекти. Прилагат се инструкциите по Условие 8.1., резултатите от изпълнението им се документират и съхраняват в дневници. Количеството вода се измерва чрез измервателни устройства.

Условие 8.2. Представена е инструкция за експлоатация и поддръжка на трите броя ГТКА - основни консуматори на електроенергия, в т.ч. и инструкция, осигуряваща измерване/изчисляване и документиране на изразходваните количества електроенергия за производствени нужди, изразени като годишна консумация на електроенергия за производствени нужди и стойността на годишната норма за ефективност при употребата на електроенергия за инсталацията по Условие № 2. Изразходваното количество електроенергия се отчита по измервателните устройства. Представена е инструкция за оценка на съответствието на изразходваните количества електроенергия с определените такива в Условие 8.2.1.1.

Условие 8.3. За работата на инсталацията по Условие № 2. се употребява гориво - природен газ. Представен е дневник със записи за използваните количества природен газ, включващ периода от месец януари до месец май на настоящата 2021 г. Прилага се инструкция, осигуряваща измерване/изчисляване и документиране на годишната консумация на горива и стойностите на годишните норми за ефективност при употребата на горива, описани в Условие 8.3.1.1. Представени са 4 броя протоколи за използваните в инсталацията количества природен газ за 2021 г. Прилага се инструкция за оценка на съответствието на стойностите на годишните норми за ефективност на използваните горива за инсталацията по Условие № 2., с условията на разрешителното.

Всички използвани химични вещества и смеси са опаковани, етикетирани, съгласно Регламент CLP и снабдени с информационни листове за безопасност, изготвени съгласно Приложение II на Регламент (ЕО) 1907/2006 (REACH) и Регламент 2015/830. Химичните вещества и смеси се съхраняват в обособен склад за съхранение с ограничен достъп, при спазване условията за съхранение, посочени в информационните листове за безопасност и Наредбата за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси.

Ежемесечно се извършват проверки на съответствието на съоръженията и площадките за съхранение на химични вещества и смеси с изискванията на нормативната уредба за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества. Резултатите от проверките (4 броя за 2021 г.) се документират в дневник, представен при проверката. Няма констатиран несъответствия и не са предприемани коригиращи действия.

Условие 9. Изградени са единствено посочените в Условие 9.2.2. организирани източници на емисии и изпускащи устройства в атмосферния въздух. Разработени са изискуемите по Условие 9. Инструкции, които са представени при проверката. В тях е предвиден начин на документиране на информацията от проведените проверки чрез записи, измервания и оценки на съответствието. В съответствие с Условие 9.6.1.4. в РИОСВ-Монтана е представен и съответно съгласуван План за мониторинг на емисиите в атмосферата от изпускащите устройства на площадката.

Условие № 10. Поддържа се затворен оборотен цикъл на охлаждащите води. Битово – фекалните отпадъчни води, формирани се на площадката, се отвеждат до локална ПСОВ (първично утаяване и камера за утайки, биологично пречистване и вторично утаяване с вертикален утайтел). Разработени са инструкциите по Условие 10, като резултатите от тях се документират в дневници, при спазване изискванията на КР. Смесиеният поток отпадъчни води (пречистени битово-фекални води, пречистени дъждовни води (от открит паркинг



след маслоуловител), непречистени дъждовни води (от покривите на сградите, от площадки, пътища, тротоари и зелени площи) и охлаждащи води (в случаите на авария и/или при планиран ремонтни дейности) се отвеждат чрез изградената площадкова канализация и се зауства в язовир Расово 2. Количествата зауствани отпадъчни води се измерват чрез разходомерно устройство. Прилага се инструкцията по Условие 10.2.4.4. По Условие 10.3.1.2. за пречиствателното съоръжение, разрешено с Условие 10.3.1.1, е определена и изготвена съответната документация.

Условие №11. От въвеждане в експлоатация на КС „Расово“ до 19.05.2021 г. не са генерирани отпадъци на площадката от дейността на Омокотителна инсталация на ВК и инсталациите. На територията на площадката няма налични и не са приемани отпадъци за третиране от други ЮЛ от България и по Регламент (ЕО) № 1013/2006.

При направения оглед на площадката не се установиха налични количества отпадъци. Обособени са местата за съхраняване на отпадъците – закрит склад с ограничен достъп, с трайна настилка и открита бетонрана площадка за неопасните отпадъци, като местата са обозначени с кода и вида на отпадъците. Операторът е представил в изискуемия срок от датата на влизане в сила на КР актуалната схема на площадката с местата за предварително съхранение на образуваните на площадката отпадъци. Прилагат се инструкциите по условие 11, като през 2021 г. при извършените ежемесечни проверки не са констатирани несъответствия. Резултатите от проверките са документирани в дневник.

Не са предавани отпадъци за транспортиране или оползотворяване извън територията на площадката. На площадката няма да се образуват отпадъци, предназначени за обезвреждане чрез депониране. Предвидено е измерването на отпадъци да се извършва с подвижен кантар, което ще се документира в НИСО.

Дружеството е извършило регистрацията в НИСО. В отчетните книги в НИСО е въведена информация за месеците януари, февруари, март и април 2021 г. за количествата образуван отпадъци, на площадката на КС „Расово“, за които е извършена класификация от оператора по реда на Наредба №2/2014 г. за класификация на отпадъците в т. ч. и за отпадъци с кодове 13 03 07*, 13 05 03* и 16 07 08*, за които е извършена класификация, но не са включени в табл. 11.3.1 на КР. Отбелязани са нулеви количества, не са образуван отпадъци.

Условие № 12. Разработени са инструкциите за наблюдение на еквивалентните нива на шум с честота не по-малко от един път в рамките на две последователни календарни години и за оценка на съответствието им с разрешените по Условие 12.1.1.

Условие № 13. Изготвени са необходимите инструкции по Условие 13. Ежемесечно се извършват проверки за наличие на течове от тръбопроводни и оборудване, разположени на открито, при които не са установени течове. Няма допуснати разливи на вредни и опасни вещества върху производствената площадка (включително и в обвалованите зони). Прилага се инструкцията за предотвратяване на наличие на течности в резервоари, технологично оборудване или тръбопроводни, от които са установени течове, до момента на отстраняването им. В изпълнение на Условие 13.2.1 е представен за съгласуване в РИОСВ и ИАОС план за мониторинг на почви, съобразен с условията на КР. Не е допуснато използването на материали, съдържащи приоритетни вещества при изграждането на конструкции, инженерно строителни съоръжения и други, при които се осъществява или е възможен контакт с почвите, и от които същите могат да бъдат замърсени. Съгласно Условие 13.1.6. се прилага инструкция за периодична проверка и поддръжка на канализационната система за отпадъчни води на площадката.

Заклучения за съответствието на обекта с изискванията на КР № 590-Н0/2020 г.:

1. Не са констатирани несъответствия на инсталацията с изискванията на условията и сроковете в комплексно разрешително № 590-Н0/2020 г. издадено на „Булгартрансгаз“ ЕАД, гр. София, КС „Расово“, обл. Монтана.
2. Няма предприети административно-наказателни мерки във връзка със спазване на условията в КР.



