



**РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ**  
**Министерство на околната среда и водите**  
**Регионална инспекция по околната среда и водите – Монтана**

**ДОКЛАД**

**За извършена проверка по изпълнение на условия в Комплексно разрешително (КР) № 392-Н0/2010 г., издадено на „Видахим“ АД, гр. Видин, за експлоатация на „Депо за неопасни отпадъци – сгуроотвал“ на ТЕЦ „Видахим“**

На основание Заповед № РД-60/29.03.2022 г на Директора на РИОСВ – Монтана и в изпълнение на утвърден от МОСВ План за контролната дейност на инспекцията през 2022 г., на 12.05.2022 г. е извършена проверка на „Депо за неопасни отпадъци – сгуроотвал“ на ТЕЦ „Видахим“, представявано от Юрий Иванов Юнишев – изпълнителен директор.

***I. Цел на проверката***

Проверката се извършва във връзка с осъществяване на текущ контрол по спазване изискванията на условията в Комплексно разрешително № 392-Н0/2010 г. издадено на „Депо за неопасни отпадъци – сгуроотвал“ на ТЕЦ „Видахим“.

***II. Проверени инсталации и дейности:***

Проверена е инсталацията - Депо за неопасни отпадъци - сгуроотвал на ТЕЦ към „ВИДАХИМ“ АД, състояща се от Клетка/секция № 1 – с прекратена експлоатация и рекултивирана, Клетка/секция № 2 – с прекратена експлоатация и рекултивирана, Клетка/секция № 3 - с прекратена експлоатация от 31.12.2014 г.

Дружеството е извършило в срок докладване в Европейския регистър за изпускане и пренос на замърсители (ЕРИПЗ) за 2021 г.

В РИОСВ – Монтана е представен Годишен доклад за изпълнение на дейностите през 2021 г., за които е предоставено Комплексно разрешително № 392-Н0/2010 г.

***III. Констатации от проверката:***

През 2021 г. в клетка/секция № 3 на депо за неопасни отпадъци - сгуроотвал не е депонирана сгуропепелна смес, тъй сато ТЕЦ „Видахим“ АД, при експлоатацията на който се формира сгуропепелна смес, е с верременно преустановена експлоатация. Извършен е обход и визуален оглед на тялото на депото при което е констатирано, че дигите са с ненарушена цялост, повърхността на сгуропепелната площ е суха и самозалесена с тревиста, храстовидна и дървесна растителност на около 2/3 от терена. Съществуващият преливник е тампониран с цел недопускане попадане на атмосферни води от тялото на депото в р. Дунав.

**Условие 8.1.1.** Не се използва вода за производствени нужди на площадката в изпълнение на посоченото условие.

**Условие № 9. Емисии в атмосферата:** През 2021 г. на депото производствени дейности не са извършвани, предвид прекратената дейност на ТЕЦ към „Видахим“ от 11.08.2015 г. Операторът е



определил количествата на замърсителите в атмосферния въздух по Условие 9.3. в съответствие с изискванията на ЕРИПЗ и съхранява информацията. В ГДОС е докладвана информацията по Условия 9.4.1, 9.4.2 и 9.4.3 и в съответствие с изискванията на ЕРИПЗ. През 2021 г. операторът не е получавал оплаквания за неорганизираните емисии от депото.

**Условие № 10. Емисии в отпадъчните води:** През 2021 г. не са зауствани производствени отпадъчни води от сгуруотвала, тъй като не е осъществявана производствена дейност, поради което не е извършен мониторинг на заустваните отпадъчни води. В ГДОС са докладвани нулеви емисии.

През 2021 г. не е извършван мониторинг на метеорологичните данни на депото, както и не е извършен мониторинг на повърхностни води на р. Дунав в пунктовете за мониторинг ТП1 (преди Заустване №2) и ТП2 (след Заустване №2) през 2021 г., което се явява неизпълнение на условия 10.1.4.1. и 10.2.1.

**Условие № 11. Управление на отпадъците** При огледа на депото за неопасни отпадъци - сгуруотвал и проверка по документи (отчетни книги за отпадъците, годишни отчети за отпадъците за 2021 г. в НИСО и ГДОС за 2021 г.) се установи, че проверените условия 11 от КР се изпълняват.

През 2021 г. на територията на депото за неопасни отпадъци – сгуруотвал не са приемани отпадъци с кодове 10 01 01 и 10 01 02, т. к. Инсталацията, от която се образуват, временно е преустановила дейност. През 2021 г. е осъществен мониторинг на състоянието на тялото на депото за неопасни отпадъци – сгуруотвала на всички показатели, включени в КР – структура и състав на отпадъчното тяло, поведение на повърхността на тялото на депото и стабилитет на дигите. Представен е протокол, в който са отразени данните от мониторинга.

В ГДОС - 2021 г. е отбелязано, че през 2021 г. не са депонирани отпадъци на сгуруотвала, не е извършвана дейност, което е отразено в отчетната книга и годишния отчет за 2021 г. в НИСО. Операторът документира и докладва дейностите по управление на отпадъците чрез НИСО. Емесечно са въвеждани нулеви количества. Годишните отчети за 2021 г. са подписани и подадени чрез НИСО.

В Доклада за изпускането и преноса на замърсителите за 2021 г. операторът е декларирал, че преносите извън площадката на опасни и неопасни отпадъци не надвишават пределните количества (инсталацията от която се образуват неопасните отпадъци с кодове 10 01 01 и 10 01 02, временно е преустановила дейност.), определени в Регламент № 166/2006 г. за създаването на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсители (ЕРИПЗ).

**Условие № 12.** В ГДОС 2021 г. е докладвано за отсъствие на оплаквания за шум в околната среда от живущи около площадката на сгуруотвала на ТЕЦ-а.

**Условие № 13.** През 2021 г. на ДНО- сгуруотвал „Видахим“ АД не е извършвано депониране на отпадъци с кодове 10 01 01 и 10 01 02, т. к. Инсталацията, от която се образуват временно е преустановила дейност. На територията на площадката няма резервоари или варели, вследствие на което няма течове. Обобщени данни от изпълнението на инструкциите са докладвани като част от ГДОС, като в доклада е посочено, че не е осъществяван мониторинг на подземни води по условие 13.7.2.

**Условие № 16.** В изпълнение на условие 16.7.1. работния проект за рекултивация на ДНО-сгуруотвал е съгласуван от МОСВ през м. май 2012 г. В изпълнение на условие 16.8. от страна на „Видахим“ АД през м. ноември 2015 г. в РИОСВ –Монтана е внесен план за закриване на ДНО -сгуруотвал и актуализиран график за изпълнение на техническа и биологична рекултивация. През 2021 г. не са извършени дейностите по представения актуализиран план за закриване на



Депо за неопасни отпадъци - сгуроотвал на ТЕЦ. До настоящия момент дружеството не е извършвало дейности и не е изпълнило актуализиран план и график за изпълнение на техническата и биологичната рекултивация Техническата рекултивация на клетка № 3 на „Депо за неопасни отпадъци –сгуроотвал“ на ТЕЦ към „Видахим“ АД не е извършена, с което не е изпълнено условие 16.9.2. на КР.

Даденото при предходната проверка в КП № 9 /15.05.2019 г. предписание е изпълнено- в РИОСВ-Монтана е внесен актуализиран план и график за изпълнение на биологичната рекултивация.

През 2019 г. на „Видахим“ АД е съставен акт за установяване на административно нарушение (АУАН) -неизпълнение на условия 10.2.1., 13.7.2. и 16.9.2. на КР № 392-Н0/2010 г, като впоследствие е издадено наказателно постановление, с което на е наложена имуществена санкция в размер на 10000 лв.

***Заключения за съответствието на обекта с изискванията на КР № 392-Н0/2010 г.:***

1. Съставен е констативен протокол № КР-12/12.05.2022 г.
2. Към момента на проверката и до изготвяне на доклада, не са постъпвали сигнали и/или жалби от дейността на дружеството.
3. На оператора е дадено задължително за изпълнение предписание за извършване на мониторинг на повърхностни води на р. Дунав в точки за пробовземаве 1 и 2 за изпитване по показателите, посочени в Таблица 10.2.1. на комплексното разрешително, които в указан срок да се представят в РИОСВ- Монтана.

Операторът в указания срок представя данни в РИОСВ – Монтана за извършения мониторинг с резултати от изпитването на набраните проби от повърхностните води.

